



Bescheinigung

über die energetische Bewertung von Fernwärme
nach AGFW Arbeitsblatt 309 Teile 1 und 7
(Stand Mai 2021, Stromgutschriftmethode)

Wärmeversorgungssystem: **Wärmenetz Dieselstraße**
Dieselstraße 14/16, 32051 Herford

Versorgungsunternehmen: **Stadtwerke Herford GmbH**
Werrestrasse 103, 32049 Herford

Berechnungsgrundlage: Bilanzdaten 3 Jahre

Primärenergiefaktor f_P (§22 Absatz 2, GEG 2020) = 1,02

Emissionsfaktor f_{CO_2eq} nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG 2020 = 199 g/kWh

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 22.12.2032

Bielefeld, den 22.12.2022

B. Eng. Sergej Menke
Gutachter Nr.: FW609-407



„Bei Änderungen der Anlagenkonfiguration oder des Energieträgermixes, die

- eine wesentliche Erhöhung des Primärenergiefaktors oder Emissionsfaktors bewirken oder
- eine wesentliche Verringerung des Erfüllungsgrades bewirken,

ist mit den Bilanzdaten des Folgejahres oder auf Planungsdatenbasis unverzüglich die betroffene energetische Kennzahl neu zu berechnen und zu bescheinigen.“ (AGFW FW 309 Teil 7, Abschnitt 5)